

Erweiterung Fernkälteversorgung Campus Ost - Geb. 70.41



DN300/DA450










10

DN300 DA450

Q= 1.200kW, 172m³/h

107

Legende:

-  Fernkälte-Verlauf VL
-  Fernkälte-Verlauf RL
-  Trinkwasser-Verlauf (TKV)
-  Schmelzwasser-Verlauf (SW)
-  Abwasser
-  Gas-Verlauf
-  Schnittstelle
-  Schieber
-  Entlüftung

 KIT Karlsruher Institut für Technologie		Fernkälte Forschungsfabrik Campus Ost KIT	
Gezeichnet 14.12.2018	Geprüft JKL	Kunde 14.12.2018	
Index	Änderung	Datum	Name
			17123_KIT_ZLP_K_A00_neutral_06
M 1:50		Ausführungsplanung	Bl. 6